

Информация по ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод" согласно Постановления РФ № 24 от 21.01.2004 г "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии"

**(в редакции Постановления Правительства РФ от 30 января 2019 г. №64)
за 1 квартал 2020 г.**

п.19 (г) абзац 8, Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения.

№ п/п	Наименование питающего центра	Напряжение, кВ	Количество и мощность установленных трансформаторов, шт. xMBA	Максимально допустимая нагрузка питающего центра, кВА	Мощность по договорам на ТП, находящихся на согласовании, кВА	Текущий резерв мощности для присоединения потребителей с учетом присоединенных потребителей, кВА	Резерв мощности с учетом договоров на ТП, тыс. кВА	Планируемый ввод новых мощностей в текущем году, кВА	Планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на ТП и реализации планов капитальных вложений (ИП)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПС Комбинатская	6		---	---	отсутствует	отсутствует	---	---
2	ПС Тепляк	6		---	---	отсутствует	отсутствует	---	---
3	ПС ЮВР	6		---	---	отсутствует	отсутствует	---	---
4	ПС Предзаводская	6/0,4	2шт. Т-0,63МВА	1260	---	отсутствует	отсутствует	---	---

Примечание: в случае если на балансе организации нет указанного оборудования, указать в столбце 2 " на балансе организации нет центров питания ниже 35 кВ", "на балансе организации нет центров питания 35 кВ и выше"

* В случае если появление свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности в центре питания связано с отказом потребителей услуг полностью или частично от максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств (п. 12 постановления Правительства РФ 21.01.2004 № 24 в ред. постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442)

