

### Контрольные замеры по ПП 6 кВ Комбинатская

Дата: 21.12.2022 г.

0:00	1:00	2:00	3:00
------	------	------	------

#### Шины (секции)

Класс U	ДН	Подключение	U	U	U	U
6	#С	<нет>	6,37	6,38	6,39	6,39

#### Присоединения

ДН	Уст.АЧР1		Уст.АЧР2		Уст.ЧАПВ		Уст.СОАЧР		I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q
	Гц	сек	Гц	сек	Гц	сек	Гц	сек									
#С 6 кВ																	
Поселок-2 (яч.б)									37,8	0,41		35,7	0,38		34,2	0,36	
Небаланс по шине #С 6 кВ										0,41	0,00		0,38	0,00		0,36	0,00
Небаланс по шинам 6 кВ										0,41	0,00		0,38	0,00		0,36	0,00

Замер провёл:			
---------------	--	--	--

Главный энергетик - Начальник ОГЭ



*О.А. Борзунов*

О.А. Борзунов

4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00
------	------	------	------	------	------	-------

U	U	U	U	U	U	U
6,39	6,42	6,37	6,36	6,31	6,22	6,22

I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q			
33,0	0,37		35,0	0,38		31,9	0,38		35,5	0,41		35,4	0,41		37,3	0,42		41,4	463,00	
	0,37	0,00		0,38	0,00		0,38	0,00		0,41	0,00		0,41	0,00		0,42	0,00		463,00	0,00
	0,37	0,00		0,38	0,00		0,38	0,00		0,41	0,00		0,41	0,00		0,42	0,00		463,00	0,00

--	--	--	--	--	--	--

11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

U	U	U	U	U	U	U
6,23	6,26	6,26	6,24	6,30	6,31	6,28

I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q			
41,9	0,47		46,0	0,49		37,5	0,42		41,0	0,43		46,1	0,48		46,0	0,50		36,3	0,40	
	0,47	0,00		0,49	0,00		0,42	0,00		0,43	0,00		0,48	0,00		0,50	0,00		0,40	0,00
	<b>0,47</b>	<b>0,00</b>		<b>0,49</b>	<b>0,00</b>		<b>0,42</b>	<b>0,00</b>		<b>0,43</b>	<b>0,00</b>		<b>0,48</b>	<b>0,00</b>		<b>0,50</b>	<b>0,00</b>		<b>0,40</b>	<b>0,00</b>

--	--	--	--	--	--	--

