

Контрольные замеры по ПП 6 кв СУМЗ-5 ЦРП

Дата: 21.12.2022 г.

		0:00		1:00		2:00		3:00		4:00		5:00														
		Шины (секции)																								
Класс U	ДН	Подключение		U		U		U		U		U														
6		нет		6,32		6,32		6,32		6,32		6,32														
		Присоединения																								
ДН	Уст.АЧР1		Уст.АЧР2		Уст.ЧАПВ		Уст.СОАЧР		I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q			
	Гц	сек	Гц	сек	Гц	сек	Гц	сек																		
6 кв																										
Мельница-3 (яч.51)			49,1	10					42,0	0,45		40,0	0,43		42,0	0,45		42,0	0,45		40,0	0,43				
Мельница-7 (яч.41)			49,1	10					35,0	0,38		35,0	0,38		35,0	0,38		35,0	0,38		35,0	0,38				
Мельница-5 (яч.46)			49,1	10					45,0	0,48		45,0	0,48		45,0	0,48		45,0	0,48		45,0	0,48				
Мельница-9 (яч.35)			49,1	10					35,0	0,38		35,0	0,38		35,0	0,38		35,0	0,38		35,0	0,38				
Мельница-11 (яч.31)			49,1	10					32,0	0,34		30,0	0,32		30,0	0,32		32,0	0,34		32,0	0,34				
Мельница-13 (яч.23)			49,1	10					0,0	0,00		0,0	0,00		0,0	0,00		0,0	0,00		0,0	0,00				
Мельница-1 (яч.56)			49,1	10					48,0	0,51		48,0	0,51		18,0	0,19		48,0	0,51		48,0	0,51				
Правая эстакада (яч.9)			49,1	10					5,0	0,05		5,0	0,05		5,0	0,05		5,0	0,05		5,0	0,05				
Левая эстакада (яч.10)			49,1	10					25,0	0,27		15,0	0,16		5,0	0,05		25,0	0,27		30,0	0,32				
Дробилка-2 (яч.7)			49,1	10					15,0	0,16		0,0	0,00		15,0	0,16		15,0	0,16		15,0	0,16				
Дробилка-3 (яч.14)			49,1	10					10,0	0,11		0,0	0,00		10,0	0,11		10,0	0,11		10,0	0,11				
Дробилка-4 (яч.8)			49,1	10					0,0	0,00		0,0	0,00		0,0	0,00		0,0	0,00		0,0	0,00				
Дробилка-5 (яч.15)			49,1	10					0,0	0,00		0,0	0,00		0,0	0,00		0,0	0,00		0,0	0,00				
Дробилка-6 (яч.18)			49,1	10					0,0	0,00		0,0	0,00		0,0	0,00		0,0	0,00		0,0	0,00				
Дробилка-1 (яч.6)			49,1	10					10,0	0,11		0,0	0,00		10,0	0,11		10,0	0,11		10,0	0,11				
Небаланс по шине 6 кв											0,00		2,71	0,00		2,68	0,00		3,00	0,00		3,24	0,00			
Небаланс по шинам 6 кв									302,0	3,24	0,00	253,0	2,71	0,00	250,0	2,68	0,00	280,0	3,00	0,00	302,0	3,24	0,00	305,0	3,27	0,00
Замер провёл:			Вашурин К.А.			Вашурин К.А.			Вашурин К.А.			Вашурин К.А.			Вашурин К.А.			Вашурин К.А.								

Главный энергетик - Начальник ОГЭ

О.А. Борзунов





16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

U	U	U	U	U	U	U	U
6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32

I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	
45,0	0,48		45,0	0,48		45,0	0,48		45,0	0,48		40,0	0,43		41,0	0,44		41,0	0,44		41,0	0,44		
40,0	0,43		40,0	0,43		40,0	0,43		40,0	0,43		40,0	0,43		40,0	0,43		40,0	0,43		40,0	0,43		
45,0	0,48		45,0	0,48		45,0	0,48		45,0	0,48		45,0	0,48		45,0	0,48		45,0	0,48		45,0	0,48		
35,0	0,38		35,0	0,38		35,0	0,38		35,0	0,38		35,0	0,38		35,0	0,38		35,0	0,38		35,0	0,38		
30,0	0,32		30,0	0,32		30,0	0,32		30,0	0,32		30,0	0,32		30,0	0,32		30,0	0,32		30,0	0,32		
0,0	0,00		0,0	0,00		0,0	0,00		0,0	0,00		0,0	0,00		0,0	0,00		0,0	0,00		0,0	0,00		
45,0	0,48		45,0	0,48		45,0	0,48		45,0	0,48		45,0	0,48		45,0	0,48		45,0	0,48		45,0	0,48		
5,0	0,05		5,0	0,05		5,0	0,05		5,0	0,05		5,0	0,05		20,0	0,21		5,0	0,05		5,0	0,05		
5,0	0,05		5,0	0,05		5,0	0,05		5,0	0,05		5,0	0,05		5,0	0,05		5,0	0,05		5,0	0,05		
15,0	0,16		15,0	0,16		15,0	0,16		15,0	0,16		0,0	0,00		10,0	0,11		10,0	0,11		10,0	0,11		
15,0	0,16		15,0	0,16		15,0	0,16		15,0	0,16		0,0	0,00		10,0	0,11		10,0	0,11		10,0	0,11		
0,0	0,00		0,0	0,00		0,0	0,00		0,0	0,00		0,0	0,00		0,0	0,00		0,0	0,00		0,0	0,00		
0,0	0,00		0,0	0,00		0,0	0,00		0,0	0,00		0,0	0,00		0,0	0,00		0,0	0,00		0,0	0,00		
0,0	0,00		0,0	0,00		0,0	0,00		0,0	0,00		0,0	0,00		0,0	0,00		0,0	0,00		0,0	0,00		
15,0	0,16		15,0	0,16		15,0	0,16		15,0	0,16		0,0	0,00		10,0	0,11		10,0	0,11		10,0	0,11		
	3,16	0,00		3,16	0,00		3,16	0,00		3,16	0,00		2,63	0,00		3,12	0,00		2,96	0,00		2,96	0,00	
295,0	3,16	0,00	295,0	3,16	0,00	295,0	3,16	0,00	295,0	3,16	0,00	245,0	2,63	0,00	291,0	3,12	0,00	276,0	2,96	0,00	276,0	2,96	0,00	

Сердитов С.В.	Сердитов С.В.	Сердитов С.В.	Сердитов С.В.	Клещева Г.А.	Клещева Г.А.	Клещева Г.А.	Клещева Г.А.
---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------